

**BỘ CÔNG AN
BỆNH VIỆN 199**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2297/BV199-HCQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2026

V/v Yêu cầu báo giá sửa chữa hệ
thống điều hòa nhiệt độ phòng mổ
tại Bệnh viện 199

Kính gửi: Các công ty cung dịch vụ sửa chữa điều hòa nhiệt độ
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

I. THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN YÊU CẦU BÁO GIÁ.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện 199 Bộ Công an
Địa chỉ: Số 216 Nguyễn Công Trứ, P An Hải, TP. Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Lê Tùng Sơn, Trưởng Phòng HCQT, Số điện thoại: 0914.048.548
 - Đoàn Trung Kiên, cán bộ phòng HCQT, Số điện thoại: 0906225554
 - Địa chỉ Email: hcqtbv199@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 1027, tầng 10 khu nhà 10 tầng - Phòng HCQT - Bệnh viện 199.
 - Hình thức tiếp nhận báo giá: Mail nhận file mềm (Word hoặc Excel) và bản Scan báo giá gốc (hcqtbv199@gmail.com)
 - Mẫu báo giá theo phụ lục 01 đính kèm yêu cầu báo giá
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22/8/2026 đến trước 16h ngày 27/8/2026.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày báo giá

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ.

- Danh mục thiết bị và yêu cầu kỹ thuật theo phụ lục 02 đính kèm yêu cầu báo giá (nếu có).
- Khi báo giá, đề nghị các công ty, đơn vị lưu ý: Báo giá theo phụ lục mẫu báo giá./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT (Kiên -02 bản).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tr

Thượng tá Trần Quang Pháp

PHỤ LỤC 01
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số 2297/BV199-HCQT ngày 21 / 8 /2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện 199 – Bộ Công an

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của đơn vị yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá[ghi rõ nội dung báo giá] Bệnh viện 199 như sau:

1. Danh sách hàng hóa cần báo giá :

TT	Tên trang thiết bị	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thuế VAT	Thành tiền
I	HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM LG CÔNG SUẤT 38HP (9 DÀN LẠNH)					
1	Kiểm tra toàn bộ hệ thống điều hòa trung tâm 9 dàn lạnh đưa ra phương án khắc phục cho hệ thống để hệ thống hoạt động lại bình thường.	Hệ thống	1			
II	HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM LG CÔNG SUẤT 22HP (7 DÀN LẠNH)					
1	Kiểm tra toàn bộ hệ thống điều hòa trung tâm 7 dàn lạnh đưa ra phương án khắc phục cho hệ thống để hệ thống hoạt động lại bình thường.	Hệ thống	1			
	Tổng cộng chưa VAT:					
	Thuế VAT:					
	Tổng cộng đã bao gồm VAT:					

Lưu ý:

- Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại phụ lục 02 đính kèm theo yêu cầu báo giá (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], đến hết ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực, các giấy tờ cung cấp là chính xác, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

Ký tên, đóng dấu (nếu có)



(Kèm theo công văn số 2237/BV199-HCQT ngày 21/8/2026)

Đảm bảo các điều hòa nhiệt độ của Bệnh viện hoạt động ổn định, liên tục.

Nhà thầu thực hiện công tác bảo trì tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an theo yêu cầu của Bệnh viện bao gồm:

[illegible]

- + Đảm bảo không ảnh hưởng đến tình trạng thiết bị sau khi thực hiện công tác bảo trì phải đạt chất lượng kiểm định của đơn vị có chuyên môn.

- Nhà thầu cam kết có nhân sự hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng tại Bệnh viện 199.

- Nhà thầu cung cấp tài liệu chi tiết:

+ Báo cáo tiến độ công việc theo quy định (nếu có).

+ Quy trình bảo trì phải đảm bảo an toàn.

1.1.2. Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

▪ **Thời gian hỗ trợ kỹ thuật:** 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

▪ **Thời gian đáp ứng hỗ trợ kỹ thuật:**

- Khi Nhà thầu trúng thầu nhận được bất kỳ cuộc gọi nào liên quan đến sự cố về các máy điều hòa nhiệt độ Bệnh viện có hiện tượng chảy nước, Nhà thầu sẽ có mặt tại địa điểm xảy ra sự cố và tiến hành khắc phục sự cố tuân thủ theo thời gian như sau:

+ Thời gian đáp ứng khi có sự cố: 120 phút.

+ Thời gian hỗ trợ: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tết).

Trong đó:

+ Thời gian đáp ứng khi có sự cố: Được tính từ khi Bệnh viện 199 thông báo sự cố cho nhà thầu đến khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu có mặt tại nơi xảy ra sự cố.

+ Cuộc gọi dịch vụ cuối cùng sẽ là 24 giờ 00' hàng ngày. Bất kỳ cuộc gọi nào sau 24 giờ 00' sẽ đáp ứng vào ngày hôm sau (trừ trường hợp khẩn cấp).

- Thời gian nhận thông tin: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tết).

3.1.3. An toàn và bảo mật thông tin, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

- Nhà thầu tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh và bảo mật thông tin, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Bệnh viện 199 - Bộ Công an. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn, trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3.2. Kế hoạch triển khai

- Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng đúng tiến độ và yêu cầu của gói thầu.